



## Richtlijnen voor winterterrassen\_Corona

Aanvullend op het Ontwerpbesluit Zitting van 28 september 2020:  
2020\_CBS\_04526 - Lokale maatregelen en initiatieven in het kader van het coronavirus – Covid-19. Mogelijk tijdelijk winterproof maken van terrassen op openbaar domein

1. Een uitbreiding of winterterras is enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
2. Het aantal toegelaten personen wordt bepaald conform politiereglement.
3. Het aantal uitgangen wordt bepaald conform het politiereglement.
4. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting. Minstens 1 zijde, parallel aan de gevel (ingang terras), moet steeds open blijven.
5. De uitbater zorgt voor degelijke, veilige en gekeurde verwarmingstoestellen:
  - a) Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.
  - b) De verwarmingstoestellen moeten vast opgesteld worden en bevestigd worden op een hittebestendig materiaal.
  - c) Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te allen tijde voorgelegd kunnen worden. Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegestaan. Toestellen die werken met een open/zichtbare verbranding zoals open gloeidraden e.d., zijn ten strengste verboden.
6. Indien er een tent of tentzeil >50m<sup>2</sup> geplaatst wordt dient deze onderworpen te worden aan een keuring door een erkend organisme in functie van de stabiliteit van de tent. De maximale windbelasting van de tent dient schriftelijk bevestigd te worden.
7. De uitbater legt tevens een attest voor waaruit blijkt dat het tentzeil vervaardigd is uit moeilijk ontvlambaar materiaal. **(M2 of A2)** Het materiaal dient deugdelijk en goed onderhouden te zijn.
8. De uitbater zorgt voor voldoende blusmiddelen. Het aantal wordt in overleg met de brandweer bepaald. Minimaal dienen navolgende eisen worden nageleefd:
  - a. Minimaal dienen er 2 snelblustoestellen van het type **6 kg poeder ABC**, of van het type **6 l water/schuim**, voorzien te worden in de winterterrassen. Snelblustoestellen van het type CO<sub>2</sub> kunnen slechts in supplement getolereerd worden. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de NBN EN3, het attest hiervoor wordt afgeleverd door APRAGAZ. Deze toestellen moeten tevens een sticker dragen met het BENOR kenmerk en van NVBB. Voor de aankoop en onderhoud van de blustoestellen wendt men zich best tot

firma's welke aangesloten zijn bij de vakorganisatie FEBELMI. Het onderhoud van deze toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens TN 117 van het NVBB.

b. De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld. Elke medewerker moet deze blusmiddelen kunnen gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar.

c. De blusmiddelen worden aangeduid met een bijhorend pictogram dat op een minimale hoogte van 2 m wordt bevestigd

9. Hydranten, gasafsluiters en andere nutsvoorzieningen dienen ten alle tijden gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.

10. Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare weg.

11. Alle gebouwen/inrichtingen moeten ten alle tijden bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

12. De uitbater stelt alles in het werk om: a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;

b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;

c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

13. Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.

14. Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

15. Indien de uitbreiding of het winterterras grenst aan de horecazaak en/of de evacuatiewegen van de horecazaak door de uitbreiding of het winterterras lopen en of groter is dan 50m<sup>2</sup>, moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds overeenkomstig zijn aan bijlage 5 van het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

16. Indien de uitbreiding of het winterterras kleiner is dan 50m<sup>2</sup> en op een behoorlijke afstand van de horecazaak wordt geplaatst en de evacuatiewegen van de horecazaak NIET door de uitbreiding of het winterterras lopen, moeten de bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds hier niet aan voldoen gezien het tijdelijke karakter van de uitbreiding of het winterterras.

17. De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.

18. De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.

19. De terrassen dienen permanent sneeuw- en ijsvrij gehouden te worden.

20. Deze richtlijnen zijn niet limitatief. In functie van de risico's kan de hulpverleningszone nog bijkomende eisen opleggen naargelang de situatie/opstelling van de uitbreiding of het winterterras.